

# 广东省未成年犯管教所设备间消防设备采购项目(项目编号: 0835P244000011)的澄清公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号: 0835P244000011

原公告的采购项目名称: 广东省未成年犯管教所设备间消防设备采购项目

首次公告日期: 2024年1月10日

## 二、澄清信息

澄清事项: 竞价文件

澄清内容:

1、竞价文件第5页《消防器材采购需求明细表》:

序号	位置区域	设备名称	品牌	型号规格	单位	数量
2	回归中心1楼	柜式灭火剂贮存瓶组 (不含灭火剂)	气宇	MP70/2.5GW-40KG	套	1
3	西区综合楼4楼	电磁悬挂式气体灭火装置 (不含灭火剂)	气宇	XQQC30/1.6-W-19KG	套	1
4	西区综合楼3楼	电磁悬挂式气体灭火装置 (不含灭火剂)	气宇	XQQC30/1.6-W-17KG	套	1
5	西区综合楼6楼	柜式灭火剂贮存瓶组 (不含灭火剂)	气宇	MP70/2.5GW-40KG	套	1

6	旧中心1楼	电磁悬挂式气体灭火装置 (不含灭火剂)	气 宇	XQQC30/1.6-W- 45KG	套	1
7	迎宾楼3楼	电磁悬挂式气体灭火装置 (不含灭火剂)	气 宇	XQQC30/1.6-W- 45KG	套	1
18	旧中心2楼	电磁悬挂式气体灭火装置 (不含灭火剂)	气 宇	XQQC30/1.6-W- 25KG	套	1
19	旧中心3楼	柜式灭火剂贮存瓶组 (不含 灭火剂)	气 宇	MP70/2.5GW- 60KG	套	1
20	旧中心3楼	柜式灭火剂贮存瓶组 (不含 灭火剂)	气 宇	MP70/2.5GW- 60KG	套	1
21	大门口综合 楼2楼	柜式灭火剂贮存瓶组 (不含 灭火剂)	气 宇	MP70/2.5GW- 40KG	套	1

更正为:

序号	位置区域	设备名称	品牌	型号规格	单位	数量
2	回归中心1 楼	柜式灭火剂贮存瓶组 (不含 灭火剂)	气 宇	MP100/2.5GW- 40KG	套	1
3	西区综合楼 4楼	电磁悬挂式气体灭火装置 (不含灭火剂)	气 宇	XQQC40/1.6-W- 19KG	套	1
4	西区综合楼 3楼	电磁悬挂式气体灭火装置 (不含灭火剂)	气 宇	XQQC40/1.6-W- 17KG	套	1

5	西区综合楼 6楼	柜式灭火剂贮存瓶组（不含 灭火剂）	气 宇	MP100/2.5GW- 40KG	套	1
6	旧中心1楼	电磁悬挂式气体灭火装置 （不含灭火剂）	气 宇	XQQC40/1.6-W- 45KG	套	1
7	迎宾楼3楼	电磁悬挂式气体灭火装置 （不含灭火剂）	气 宇	XQQC40/1.6-W- 45KG	套	1
18	旧中心2楼	电磁悬挂式气体灭火装置 （不含灭火剂）	气 宇	XQQC40/1.6-W- 25KG	套	1
19	旧中心3楼	柜式灭火剂贮存瓶组（不含 灭火剂）	气 宇	MP100/2.5GW- 60KG	套	1
20	旧中心3楼	柜式灭火剂贮存瓶组（不含 灭火剂）	气 宇	MP100/2.5GW- 60KG	套	1
21	大门口综合 楼2楼	柜式灭火剂贮存瓶组（不含 灭火剂）	气 宇	MP100/2.5GW- 40KG	套	1

2.原竞价文件有涉及上述内容的地方也做相应修改，其他内容不变。

澄清日期：2024年1月11日

### 三、其他补充事宜

已报名获取竞价文件的竞价人须获悉本澄清公告内容，不论竞价人是否书面确认，本澄清公告一经指定媒体发出，视为有效送达。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

#### 1、项目负责人：

名 称：广东元正招标采购有限公司

地 址：广州市越秀区先烈中路102号华盛大厦北塔26楼

**联系方式：蔡先生 020-87258495-102**

**联系邮箱：494005340@qq.com**

**2、平台技术支持：**

**李先生，电话：020-87258495-926**

**万先生，电话：020-87258495-928**

**广东元正招标采购有限公司**

**2024年1月11日**

**发布时间：2024-01-11**